



LA SCUOLA CHE VORREI – Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione del polo scolastico di Sassa a L'Aquila, in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/1/17 (G.U. n.23 del 28/1/17)

Data del documento: **02.10.2017**

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

Domanda n. 1 del 27/09/2017

Si richiede di specificare in che modo le indicazioni contenute all'interno del Masterplan sono da considerarsi cogenti rispetto alle proposte progettuali da produrre. Si richiede di specificare se, rispettando il programma funzionale e dimensionale fornito dal bando, sia possibile proporre un impianto del polo scolastico diverso da quello ipotizzato e contenuto nell'allegato n. 2 Masterplan

Si precisa che l'ipotesi progettuale del polo scolastico contenuta nel masterplan (allegato 2 al bando) costituisce una mera indicazione e non un vincolo progettuale. Pertanto i concorrenti sono liberi di presentare proposte progettuali diverse, nel rispetto del programma funzionale e dimensionale definito nel bando.

Domanda n. 2 del 27/09/2017

Salve,
Mi chiamo XXX sono un XXX libero professionista residente a XXX, ho appena visto il bando di concorso sulla progettazione del nuovo polo scolastico e avrei tre brevi domande per capire la mia idoneità alla partecipazione:

1) Nel bando si chiede che almeno un componente del gruppo sia abilitato da meno di cinque anni antecedenti alla pubblicazione del concorso, per abilitazione intendete il giorno in cui è stato superato l'esame di stato oppure il giorno in cui ci si è iscritti all'albo?

2) Nel bando si sottolineano al punto 24 i requisiti minimi per l'affidamento dell'incarico finale; nel caso non si dovessero avere tali requisiti è possibile comunicare i professionisti dotati di tali esperienze da associare al mio studio (ipotetico vincitore) nel momento in cui verrà proclamato il progetto vincitore?

3) Lo studio Cucinella progettista del Masterplan potrà partecipare alla suddetta gara?

La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e le auguro buon lavoro.

Distinti saluti,

1) I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. (vedi Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2/12/2016)

2) Si rimanda all' art.24 del bando che recita:

“Qualora il vincitore del concorso non fosse in possesso dei requisiti sopra citati, dovrà associarsi con professionisti che ne siano in possesso nelle forme del raggruppamento temporaneo come previsto dall'art.152 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e/o ricorrere allo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presentando all'atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso.”

3) Al concorso possono partecipare tutti i professionisti esterni che abbiano partecipato alla redazione della documentazione posta a base di gara, atteso che questa amministrazione ha adottato le misure adeguate per garantire che la concorrenza non

sia falsata dalla partecipazione dei professionisti suddetti, mettendo a disposizione di tutti i partecipanti le medesime informazioni scambiate con tali professionisti e fissando termini adeguati per la ricezione delle offerte.(vedi l'art. 67 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i)

Domanda n. 3 del 27/09/2017

[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante.

Questo il messaggio in fase di pagamento quota anticorruzione. Il mio profilo risulta attivato correttamente

Per il pagamento del contributo all'ANAC si sono verificati dei disguidi tecnici. Attualmente il problema è risolto.

Domanda n. 4 del 27/09/2017

Al punto 24 “Affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali”, il Bando specifica che, in caso di avvalimento, si dovrà presentare “all’atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso”. Vorrei sapere se per tale impegno è necessario già indicare in prima fase il nominativo del soggetto di cui ci si avvarrà o se è sufficiente dichiarare che, in caso di “affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali”, si ricorrerà allo strumento dell’avvalimento.

E' sufficiente dichiarare che in caso di affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali si ricorrerà allo strumento dell'avvalimento.

Domanda n. 5 del 28/09/2017

Esistono vincoli in merito alla rete elettrica enel presente nel lotto o si può considerare un suo riposizionamento? Qualora fosse così se va considerato nei costi di spesa del progetto?

Per l'elettrodotto esistente dovrà essere previsto il suo interrimento, come specificato al paragrafo 3.5 del Documento Preliminare alla Progettazione, allegato al bando.

Domanda n. 6 del 28/09/2017

Ci sono limiti di altezza dei fabbricati da rispettare?

Non ci sono limiti di altezza dei fabbricati in quanto il progetto dovrà essere approvato dal Consiglio comunale in variante al PRG vigente. Si evidenzia comunque che per le scuole dell'obbligo il PRG vigente prescrive un'altezza massima degli edifici pari a 14,50 metri.
